

SERVIZIO LABORATORIO

U.O. Empoli - Via della Maratona, 1

Rapporto di prova n. 25775/18-1

del 19/11/2018

Cliente:

**Acque S.p.A.
Via Bellatalla, 1
Pisa**

Matrice **Acqua destinata al consumo umano** Origine **sotterranea**
Prelevato da **Laboratorio - Ridi Nicoletta**
Campionamento effettuato secondo la procedura PI 11.2
In data **14/11/2018 10:10**
Comune **Ponsacco**
Punto di prelievo **Acqua Buona - Punto d'uso**
Dettaglio punto **Codice: 3858 - Scuola dell'Infanzia Camugliano - Via Valdera
Capannolese, 54**

Accettato il **14/11/2018**

Data inizio prova **14/11/2018**

Data fine prova **17/11/2018**

Note

| Parametro | Metodo | U.M. | Risultato | Incertezza estesa | Limiti |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|-------------------|--------|
| Temperatura di trasporto | APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 | °C | 5.9 (*) | | |
| Conta di microrganismi vitali a 36°C | UNI EN ISO 6222:2001 | UFC/mL | n.r. | | |
| Conta di microrganismi vitali a 22°C | UNI EN ISO 6222:2001 | UFC/mL | n.r. | | |
| Conta di batteri coliformi | UNI EN ISO 9308-2:2014 | MPN/100mL | 0 | 0 - 4 | 0 |
| Conta di Escherichia coli | UNI EN ISO 9308-2:2014 | MPN/100mL | 0 | 0 - 4 | 0 |
| Conta di Enterococchi | UNI EN ISO 7899-2:2003 | Numero/100mL | 0 | | 0 |

(*) Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono accreditate ACCREDIA

Il risultato si riferisce al solo campione sottoposto a prova.

Il campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA

Incertezza di misura calcolata a livello di probabilità P=95% con fattore di copertura K=2

I risultati delle prove microbiologiche sono espressi in accordo alla norma UNI EN ISO 8199:2008.

Il Laboratorio con la sigla "n.r." indica microrganismi non rilevati nel volume analizzato.

Il risultato preceduto dal simbolo "<" indica che la concentrazione dell'analita è inferiore al Limite di Quantificazione del metodo (LOQ).

Metodo UNI EN ISO 10301:1999, se presente: utilizzata funzione di valutazione mediante riferimento esterno (vedi 3.8.2.1)

Trialometani Totali come somma di Cloroformio, Bromoformio, Dibromoclorometano e Bromodichlorometano.

Il richiedente si impegna a riprodurre il rapporto di prova per intero.

La riproduzione parziale deve essere autorizzata, per iscritto, dal laboratorio.

Limiti riferiti al D.Lgs.31/01 e s.m.i.

Il Responsabile

Dott.ssa Paola Paoletti